

## Atzinums Nr. A-368064-2022.01

**Parauga nosaukums** DZERAMĀIS ŪDENS

**Testēšanas pārskata Nr.** PV-2022-P-368064.01

**Piezīmes** Viesītes vidusskola, no krāna

Rādītājs	Testēšanas rezultāts	Normatīvais rādītājs/ pieļaujamā norma	Atzinums (atbilst; neatbilst; robežvērtība*)
Koliformu skaits	0 KVV/100 ml	0 KVV/100 ml	atbilst
E.coli skaits	0 KVV/100 ml	0 KVV/100 ml	atbilst
Kopējais mikroorganismu skaits (MAFAM)	<1 KVV/1 ml	1000 KVV/1 ml	atbilst
Clostridium perfringens (ieskaitot sporas) skaits	0 KVV/100 ml	0 KVV/100 ml	atbilst
Amonija joni	< 0,050 mg/L	0,50 mg/L	atbilst
Duļķainība	0,99±0,12 NTU	3,0 NTU	atbilst
Elektrovadītspēja	593±4 μS/cm	2500 μS/cm	atbilst
Hlorīdi	15±2 mg/l	250mg/l	atbilst
Garša un smarža	nav neraksturīga smarža un garša	pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām	atbilst
Kopējā dzelzs	0,119±0,012 mg/L	0,20 mg/L	atbilst
Krāsainība	3 mgPt/L	pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām	atbilst
Mangāns	0,016±0,002 mg/l	0,05 mg/l	atbilst
pH	7,7±0,1	6,5-9,5	atbilst
Sulfāti	56±6 mg/l	250 mg/l	atbilst

\* Ņemot vērā testēšanas rezultāta nenoteiktību, rezultāts var pārsniegt pieļaujamo normu.

**Atzinums pamatojas uz:** MK noteikumi Nr.671 (14.11.2017.) "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība", 1.pielikums

**Atzinumu sagatavoja:** Žanna Linde (Klientu apkalpošanas nodaļas Jēkabpils PPK vecākā eksperte)

**Atzinuma sagatavošanas datums:** 12.05.2022.

**Atzinumu apstiprināja:** Žanna Linde (Klientu apkalpošanas nodaļas Jēkabpils PPK vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais atzinums ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Atzinums papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

*Atzinums nav derīgs bez atbilstošā testēšanas pārskata. Atzinums attiecas uz iesūtīto paraugu.*